



lu

Gemeinde St. Stefan im Gailtal
Schmölzing 7
9623 St. Stefan an der Gail

Klagenfurt am Wörthersee, 28.05.14
Auskünfte: Mo.- Fr. 8 - 12 Uhr
Tel.: 0664- 80536- 15258
mail: Abt5.Lua@ktn.gv.at



Zahl: **9623_STEG/2014**

Das vorliegende Zeugnis bezieht sich ausschließlich auf die unter obiger Untersuchungsnummer untersuchte Probe. Es unterliegt außerdem der Gebührenpflicht gemäß § 14, TP 14 des Gebührengesetzes 1957, wenn es als Ausweis einem unbegrenzten Personenkreis dienen soll und nicht aus Sanitätsrücksichten von einer öffentlichen Behörde oder einem Amt gefordert wird. Eine auszugsweise Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung der Anstalt nicht zulässig.

INSPEKTIONSBERICHT	
WVA / Bezirk:	GWVA Matschiedl-St.Paul-HE
Auftrag	Inspektion nach der Trinkwasserverordnung
Einschränkungen am Auftrag	Keine
Anlage / Skizze / Schema	<div style="text-align: right; font-size: small;"> 3. u. 4. Seite „H“ Gemeinde St. Stefan im Gailtal 9623 ST. STEFAN AN DER GAIL </div> <div style="text-align: center; border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">SYSTEMSKIZZE für Gailtal Gemeinde WVA MATSCHIEDL-ST. PAUL 2013/1356</p> </div>
Versorgte Personen / Wassermenge m³/d	--- / ---
Aufbereitung / Desinfektion	keine / keine



LOKAL AUGENSCHEN	
Fotos	
UV - Anlage	keine
Feststellungen am 16.04.2012 (ÜS07_027, ÖNorm M5874) gesamte Anlage	kleine Mängel: WVA Matschiedl: Umzäunung bei Quelfassung fehlt
Feststellungen am 30.04.2013 (ÜS07_027, ÖNorm M5874) gesamte Anlage	Quellsammelschacht Sasslap: Überlaufrohr ist zu klein dimensioniert.
Feststellungen am 19.05.2014 (ÜS07_027, ÖNorm M5874) gesamte Anlage	kleine Mängel: Hochbehälter Sasslap: Türe leicht undicht

ZUGEHÖRIGE WASSERZEUGNISSE					
UZahl	WVA	Entnahme	Datum	Auffälligkeiten	
W16782014	GWVA Matschiedl- St.Paul	Einlauf-Hochbehälter Matschiedl	19.05.2014		
W16792014	GWVA Matschiedl- St.Paul	Einlauf-Hochbehälter Bichlhof, links	19.05.2014		
W16802014	GWVA Matschiedl- St.Paul	Dorfbrunnen Schumi St. Paul	19.05.2014		
W16812014	GWVA Vorderberg	Einlauf HB - Sasslap, rechts	19.05.2014		
W16822014	GWVA Vorderberg	Zapfhahn Schank Bad Vorderberg	19.05.2014		



ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG

- der Lokalaugenschein ergab unwesentliche Mängel.
- Die festgestellten unwesentlichen Mängel haben keinen Einfluss auf die Wasserqualität.
- Die Probe(n) entsprachen zum Zeitpunkt der Probenahme den Anforderungen der TWV, BGBl II 304/2001 idgF.

Das Wasser der WVA **GWVA Matschiedl-St.Paul** ist daher als Trinkwasser geeignet.

Mag. Birgit Kampfer

